



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

г. Лесосибирск

№ 6195

«25» марта 2019 года

При проведении внеплановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Подтесовская средняя общеобразовательная школа № 46 имени В.П.Астафьева» (сокр. МБОУ Подтесовская СОШ № 46) юридический адрес: 663168, Красноярский край, Енисейский район, п. Подтесово, ул.Калинина, 16, место фактического осуществления деятельности: Красноярский край, Енисейский район, п. Подтесово, ул.Талалихина,8, ОГРН 1022401271573, ИНН 2447003870, на основании распоряжения Заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерта от 25.02.2019 № 1270, при рассмотрении представленных документов: протокола об административном правонарушении от 25.03.2019 года № 6167, акта проверки от 25.03.2019 № 6169, выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **предписываю** устранить выявленные:

1. Нарушение требований п. 4.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», в части доведения уровней коэффициента пульсации искусственной освещенности до нормируемых значений в кабинетах: математики № 26, информатики № 23.

Срок исполнения «01» апреля 2020 года

2. Нарушение требований п.2.2.4. (таб.2.1.), СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», п.4.3. (приложение 2) СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- вычислительным машинам и организации работы», п.6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в части доведения уровней относительной влажности воздуха до нормируемых значений в кабинетах: физики №27, математики № 26, математики № 24, информатики № 23 и спортивном зале.

Срок исполнения «01» апреля 2020 года

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Подтесовская средняя общеобразовательная школа № 46 имени В.П.Астафьева».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске (662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Мира, 5) путем предоставления письменной информации **в срок 01 апреля 2020 года.**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в
г. Лесосибирске



Н.М. Шлемен